

Funcție

Sarcina nominală

Eficiență Sezonieră

Funcție	DA	Sarcina nominală	12,1	Kw	Efficiență Sezonieră	SEER	6,1
Răcire	DA	Răcire	12,1	Kw	Răcire	SEER	6,1
Încălzire / Zonă Medie	DA	Încălzire / Zonă Medie	11	Kw	Încălzire / Zonă Medie	SCOP(A)	4
Încălzire / Zonă Caldă	-	Încălzire / Zonă Caldă	-	Kw	Încălzire / Zonă Caldă	SCOP(W)	-
Încălzire / Zonă Rece	-	Încălzire / Zonă Rece	-	Kw	Încălzire / Zonă Rece	SCOP(C)	-

Răcire

Capacitatea declarată pentru răcire, la temperatura interioară de 27 (19) ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=35°C	Pdc	12,1	Kw
Tj=30°C	Pdc	9,025	Kw
Tj=25°C	Pdc	5,853	Kw
Tj=20°C	Pdc	2,653	Kw

Rata de eficiență energetică declarată în Modul de Răcire, la temperatura interioară de 27(19)°C și temperatura exterioară Tj

Tj=35°C	EERd	2,66
Tj=30°C	EERd	4,28
Tj=25°C	EERd	6,89
Tj=20°C	EERd	13,27

Încălzire / Zonă Medie

Capacitatea declarată pentru Încălzire/Zona Medie, la o temperatură interioară de 20 ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=-7°C	Pdh	9,731	Kw
Tj=2°C	Pdh	6,142	Kw
Tj=7°C	Pdh	3,965	Kw
Tj=12°C	Pdh	3,763	Kw
Tj=Temperatură bivalentă	Pdh	9,731	Kw
Tj=Limita de funcționare	Pdh	8,941	Kw

Coeficientul de performanță declarat în Modul de Încălzire/Zonă Medie, la o temperatură interioară 20°C și temperatura exterioară Tj

Tj=-7°C	COPd	2,61
Tj=2°C	COPd	3,86
Tj=7°C	COPd	5,43
Tj=12°C	COPd	6,18
Tj=Temperatură bivalentă	COPd	2,61
Tj=Limita de funcționare	COPd	2,07

Încălzire / Zona Caldă

Capacitatea declarată pentru Încălzire/Zona Caldă, la o temperatură interioară de 20 ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=2°C	Pdh	-	Kw
Tj=7°C	Pdh	-	Kw
Tj=12°C	Pdh	-	Kw
Tj=Temperatură bivalentă	Pdh	-	Kw
Tj=Limita de funcționare	Pdh	-	Kw

Coeficientul de performanță declarat în Modul de Încălzire/Zonă Caldă, la o temperatură interioară 20°C și temperatura exterioară Tj

Tj=2°C	COPd	-
Tj=7°C	COPd	-
Tj=12°C	COPd	-
Tj=Temperatură bivalentă	COPd	-
Tj=Limita de funcționare	COPd	-

Temperatura bivalentă

Încălzire / Zonă Medie	Tbiv	-7	°C
Încălzire / Zonă Caldă	Tbiv	-	°C

Temperatura limită de funcționare

Încălzire / Zonă Medie	Tol	-15	Kw
Încălzire / Zonă Caldă	Tol	-	Kw

Energie electrică

Consumul electric în diverse moduri de funcționare, altul decât modul activ

Modul Oprit	P _{OFF}	0,006	Kw
Modul Standby	P _{SB}	0,006	Kw
Modul oprit prin telecomandă	P _{TO}	0,01	Kw
Funcționarea rezistenței carter	P _{CK}	0,0	Kw

Consum electric anual

Răcire	Q _{CE}	694	kWh/a
Încălzire / Zona Medie	Q _{HE}	3850	kWh/a

Capacitatea de control-variabilă

Alte elemente

Nivel de zgomot (unitate interioară)	LWA	68	dB(A)
Nivel de zgomot (unitate exterioară)	LWA	71	dB(A)
Potențial de încălzire globală	GWP	2088	Kg CO ₂ eq
Debit de aer (unitate interioară)	-	-	m ³ /h
Debit de aer (unitate exterioară)	-	-	m ³ /h