

Funcție

Sarcina nominală

Eficiență Sezonieră

Răcire	DA	Răcire	7,3	Kw	Răcire	SEER	6,9
Încălzire / Zonă Medie	DA	Încălzire / Zonă Medie	5,1	Kw	Încălzire / Zonă Medie	SCOP(A)	4,0
Încălzire / Zonă Caldă	DA	Încălzire / Zonă Caldă	6,3	Kw	Încălzire / Zonă Caldă	SCOP(W)	5,1
Încălzire / Zonă Rece	-	Încălzire / Zonă Rece	-	Kw	Încălzire / Zonă Rece	SCOP(C)	-

Capacitatea declarată pentru răcire, la temperatura interioară de 27 (19) ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=35°C	Pdc	7,300	Kw
Tj=30°C	Pdc	5,056	Kw
Tj=25°C	Pdc	3,204	Kw
Tj=20°C	Pdc	2,058	Kw

Răcire

Rata de eficiență energetică declarată în Modul de Răcire, la temperatura interioară de 27(19)°C și temperatura exterioară Tj

Tj=35°C	EERd	3,42
Tj=30°C	EERd	4,67
Tj=25°C	EERd	8,17
Tj=20°C	EERd	13,63

Încălzire / Zonă Medie

Capacitatea declarată pentru Încălzire/Zonă Medie, la o temperatură interioară de 20 ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=-7°C	Pdh	4,512	Kw
Tj=2°C	Pdh	2,858	Kw
Tj=7°C	Pdh	1,815	Kw
Tj=12°C	Pdh	1,528	Kw
Tj=Temperatură bivalentă	Pdh	4,512	Kw
Tj=Limita de funcționare	Pdh	5,546	Kw

Coefficientul de performanță declarat în Modul de Încălzire/Zonă Medie, la o temperatură interioară 20°C și temperatura exterioară Tj

Tj=-7°C	COPd	2,62
Tj=2°C	COPd	3,90
Tj=7°C	COPd	5,16
Tj=12°C	COPd	6,53
Tj=Temperatură bivalentă	COPd	2,62
Tj=Limita de funcționare	COPd	1,91

Încălzire / Zonă Caldă

Capacitatea declarată pentru Încălzire/Zonă Caldă, la o temperatură interioară de 20 ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=2°C	Pdh	6,300	Kw
Tj=7°C	Pdh	3,982	Kw
Tj=12°C	Pdh	1,902	Kw
Tj=Temperatură bivalentă	Pdh	6,300	Kw
Tj=Limita de funcționare	Pdh	6,300	Kw

Coefficientul de performanță declarat în Modul de Încălzire/Zonă Caldă, la o temperatură interioară 20°C și temperatura exterioară Tj

Tj=2°C	COPd	2,60
Tj=7°C	COPd	4,53
Tj=12°C	COPd	6,58
Tj=Temperatură bivalentă	COPd	2,60
Tj=Limita de funcționare	COPd	2,60

Temperatura bivalentă

Încălzire / Zonă Medie	Tbiv	-7	°C
Încălzire / Zonă Caldă	Tbiv	2	°C

Temperatura limită de funcționare

Încălzire / Zonă Medie	Tol	-15	Kw
Încălzire / Zonă Caldă	Tol	2	Kw

Energie electrică

Consumul electric în diverse moduri de funcționare, altul decât modul activ

Modul Oprit	POFF	0,001	Kw
Modul Standby	POFF	0,001	Kw
Modul oprit prin telecomandă	POFF	0,013	Kw
Funcționarea rezistenței carter	POFF	0,0	Kw

Consum electric anual

Răcire	QCE	370	kWh/a
Încălzire / Mediu	QHE	1785	kWh/a
Încălzire / Caldă	QHE	1729	kWh/a

Capacitatea de control-variabilă

Alte elemente

Nivel de zgomot (unitate interioară)	LWA	60	dB(A)
Nivel de zgomot (unitate exterioară)	LWA	65	dB(A)
Potențial de încălzire globală	GWP	675	Kg CO ₂ eq
Debit de aer (unitate interioară)	-	1050	m³/h
Debit de aer (unitate exterioară)	-	2700	m³/h



Pentru mai multe informații va rugăm să contactați:

Importator / Distribuitor în Uniunea Europeană Inventor A.G. S.A. / 2, Thoudkididou Str 145 65, Agios Stefanos, Greece
Tel: +30 211.300.33.00 Fax: +30 211.300.33.33 www.inventor.ac/ro

În conformitate cu normele europene: EN 14511:2011
No 626/2011 No 206/2012
Specificații de testare conform: EN 14825