

Funcție

Sarcina nominală

Eficiență Sezonieră

Răcire	DA	Răcire	3,20	Kw	Răcire	SEER	6,1
Încălzire / Zonă Medie	DA	Încălzire / Zonă Medie	3,20	Kw	Încălzire / Zonă Medie	SCOP(A)	4,0
Încălzire / Zonă Caldă	DA	Încălzire / Zonă Caldă	3,40	Kw	Încălzire / Zonă Caldă	SCOP(W)	5,1
Încălzire / Zonă Rece	-	Încălzire / Zonă Rece	-	Kw	Încălzire / Zonă Rece	SCOP(C)	-

Capacitatea declarată pentru răcire, la temperatura interioară de 27 (19) ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=35°C	Pdc	3,220	Kw
Tj=30°C	Pdc	2,370	Kw
Tj=25°C	Pdc	1,510	Kw
Tj=20°C	Pdc	1,030	Kw

Răcire

Rata de eficiență energetică declarată în Modul de Răcire, la temperatura interioară de 27(19)°C și temperatura exterioară Tj

Tj=35°C	EERd	3,36
Tj=30°C	EERd	4,82
Tj=25°C	EERd	7,49
Tj=20°C	EERd	10,25

Încălzire / Zonă Medie

Capacitatea declarată pentru Încălzire/Zonă Medie, la o temperatură interioară de 20 ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=-7°C	Pdh	2,920	Kw
Tj=2°C	Pdh	1,750	Kw
Tj=7°C	Pdh	1,120	Kw
Tj=12°C	Pdh	1,310	Kw
Tj=Temperatură bivalentă	Pdh	2,710	Kw
Tj=Limita de funcționare	Pdh	2,920	Kw

Coeficientul de performanță declarat în Modul de Încălzire/Zonă Medie, la o temperatură interioară 20°C și temperatura exterioară Tj

Tj=-7°C	COPd	2,61
Tj=2°C	COPd	4,04
Tj=7°C	COPd	5,09
Tj=12°C	COPd	6,37
Tj=Temperatură bivalentă	COPd	2,45
Tj=Limita de funcționare	COPd	2,61

Încălzire / Zonă Caldă

Capacitatea declarată pentru Încălzire/Zonă Caldă, la o temperatură interioară de 20 ° C și temperatura exterioară Tj

Tj=2°C	Pdh	3,46	Kw
Tj=7°C	Pdh	2,19	Kw
Tj=12°C	Pdh	1,31	Kw
Tj=Temperatură bivalentă	Pdh	3,46	Kw
Tj=Limita de funcționare	Pdh	3,46	Kw

Coeficientul de performanță declarat în Modul de Încălzire/Zonă Caldă, la o temperatură interioară 20°C și temperatura exterioară Tj

Tj=2°C	COPd	3,32
Tj=7°C	COPd	4,75
Tj=12°C	COPd	6,37
Tj=Temperatură bivalentă	COPd	3,32
Tj=Limita de funcționare	COPd	3,32

Temperatura bivalentă

Încălzire / Zonă Medie	Tbiv	-7	°C
Încălzire / Zonă Caldă	Tbiv	2	°C

Temperatura limită de funcționare

Încălzire / Zonă Medie	Tol	-10	Kw
Încălzire / Zonă Caldă	Tol	2	Kw

Energie electrică

Consumul electric în diverse moduri de funcționare, altul decât modul activ

Modul Oprit	POFF	0,004	Kw
Modul Standby	POFF	0,004	Kw
Modul oprit prin telecomandă	POFF	0,002/ 0,007	Kw
Funcționarea rezistenței carter	POFF	0,0	Kw

Consum electric anual

Răcire	QCE	184	kWh/a
Încălzire / Zonă Mediu	QHE	1120	kWh/a
Încălzire / Zonă Calda	QHE	933	kWh/a

Capacitatea de control-variabilă

Alte elemente

Nivel de zgomot (unitate interioară)	LWA	55	dB(A)
Nivel de zgomot (unitate exterioară)	LWA	62	dB(A)
Potențial de încălzire globală	GWP	675	Kg CO ₂ eq
Debit de aer (unitate interioară)	-	560	m³/h
Debit de aer (unitate exterioară)	-	2200	m³/h



Pentru mai multe informații va rugăm să contactați:

Importator / Distribuitor în Uniunea Europeană Inventor A.G. S.A. / 2, Thoukididou Str 145 65, Agios Stefanos, Greece
Tel: +30 211.300.33.00 Fax: +30 211.300.33.33 www.inventor.ac/ro

În conformitate cu normele europene: EN 14511:2011
No 626/2011 No 206/2012
Specificații de testare conform: EN 14825